



1:100

- Fundamente frostfrei auf tragfähigen gewachsenem Boden gründen. Erforderliche Bodenpressung: $250 \frac{kN}{m^2}$
- Die Streifenfundamente haben eine statisch erforderliche Mindestdiefe von 80 cm.
- Unter der Garage ist zwischen den Fundamenten eine Bodenfreiheit von 10 cm unbedingt einzuhalten.
- Die Streifenfundamente sind bewehrt und haben eine Abmessung von Garagenbreite x 40 x 80 cm.
- Die Außenbreite der Fundamente entspricht der Garagenbreite.
- Als Beton ist für die Fundamente C25/30, Expositionsklassen XC2 und XF1, vorzusehen.
- Stahl BST500S (A), BST500 M (A), DIN488-1. Betondeckung nom. $c=35mm$, DIN1045-1 bzw. DIN18186.
- Die Oberseiten der Fundamente liegen 11 cm unterhalb der Oberfläche des geplanten Pflasters vor der Garage.
- Vorplatz vor Anlieferung der Garage mit Schotter oder Recycling-Material befestigen.
- Die Auflagen der Baugenehmigung sind zu berücksichtigen.
- Details für den Anschluß Garagenboden/Pflasterung sowie die Entwässerungsführung siehe gesonderten Plan!